



222200340180

检 测 报 告

Report for Analysis

项目名称: 7月有组织废气检测

委托单位: 泸州市兴泸环保发展有限公司

受检单位: 泸州市兴泸环保发展有限公司

检测类别: 委托检测

任务编号: HJ202501145

报告编号: 中科(渝)字[2025]WT第00412号

报告日期: 2025年08月13日

中科检测技术服务(重庆)有限公司

CAS Testing Technical Services (Chongqing) Co., Ltd.

地址: 重庆市北碚区云汉大道105号5幢7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编: 400700 电话/传真: (023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报 告 说 明

- 1、 委托单位在委托前应说明检测目的，凡是污染事故调查、环保验收检测、仲裁及鉴定检测需在委托书中说明，并由本公司按规范采样、检测。委托送样检测报告不作为验收、成果鉴定和评价用。
- 2、 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章， 章无效。
- 3、 报告无审核、批准人签字无效。
- 4、 报告不得涂改、增删。
- 5、 未经本公司允许，报告不得用于广告宣传。
- 6、 除非另有说明，报告只对本次采样/收到样品的检测结果负责。
- 7、 未经本公司书面许可，不得部分复制（全文复制除外）本报告；全文复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 8、 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准/限值标准由客户指定。
- 9、 除客户申请并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
- 10、 如对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 11、 投诉举报电话：(023)61530202 / 12315 / 12369。

报告编号: 中科(渝)字[2025]WT 第 00412 号

页码: 1 / 20

受泸州市兴泸环保发展有限公司委托, 于 2025 年 7 月 14 日~7 月 21 日对其有组织废气进行了检测, 采样地址为四川省泸州市纳溪区新乐镇大河村 9 社 81 号。

一、企业概况

表 1-1 受检单位信息一览表

受检单位	泸州市兴泸环保发展有限公司	受检单位地址	四川省泸州市纳溪区新乐镇大河村 9 社 81 号
备注: 以上信息由客户提供。			

二、检测人员

表 2-1 检测人员

采样/检测人员	熊宇、王靓、文川、李超凡、彭肃航、程龙
检测人员	岳小云、叶林、梁伟、姚欣

三、检测项目

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测点位	采样/检测时间	检测项目	检测频次	样品状态
有组织 废气	1#排放口	2025 年 7 月 14 日	二氧化硫、氮氧化物、 一氧化碳	4 次/天， 共 1 天	/
	2#排放口				
	3#排放口				
	1#排放口		颗粒物、氯化氢、氟化 氢、汞、铬、锰、钴、 镍、铜、砷、锑、铅、 镉、铊	3 次/天， 共 1 天	钛合金采 样头、吸 收液、滤 筒
	2#排放口				
	3#排放口				
备注：“/”表示该样品类别无样品状态描述。					

***** 接下页 *****

地址: 重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编: 400700 电话/传真: (023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

四、检测结果

表 4-1 1#排放口检测结果表 1

检测项目		检测结果					标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
温度		148					/	°C
流速		20.3					/	m/s
标干流量		84884					/	m³/h
含氧量		8.0	7.2	7.0	6.7	7.2	/	%
二氧化硫	实测浓度	37	80	38	42	49	/	mg/m³
	排放浓度	28	58	27	29	36	100	mg/m³
	排放速率	3.14	6.79	3.23	3.57	4.18	/	kg/h
氮氧化物	实测浓度	165	178	201	190	184	/	mg/m³
	排放浓度	127	129	144	133	133	300	mg/m³
	排放速率	14.0	15.1	17.1	16.1	15.6	/	kg/h
一氧化碳	实测浓度	22	84	20 L	20 L	32	/	mg/m³
	排放浓度	17	61	14 L	14 L	23	100	mg/m³
	排放速率	1.87	7.13	/	/	2.72	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限，平均值以检出限的 1/2 参与计算；
 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率，或标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于
 废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）；
 4、标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 1h 均值；
 5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：3 / 20

表 4-2 1#排放口检测结果表 2

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	最大测定值		
温度		151	146	148	151	/	°C
流速		20.5	20.2	20.3	20.5	/	m/s
标干流量		87635	86236	84884	87635	/	m³/h
含氧量		6.9	9.3	7.2	9.3	/	%
颗粒物	实测浓度	1.2	1.2	1.2	1.2	/	mg/m³
	排放浓度	0.9	1.0	0.9	1.0	30	mg/m³
	排放速率	0.105	0.103	0.102	0.105	/	kg/h
温度		149	147	153	153	/	°C
流速		18.4	18.3	22.7	22.7	/	m/s
标干流量		79142	77904	93796	93796	/	m³/h
含氧量		6.9	9.3	9.0	9.0	/	%
氯化氢	实测浓度	1.31	6.67	3.32	6.67	/	mg/m³
	排放浓度	0.93	5.70	2.77	5.70	60	mg/m³
	排放速率	0.104	0.520	0.311	0.520	/	kg/h
氟化氢	实测浓度	0.36	0.35	0.36	0.36	/	mg/m³
	排放浓度	0.26	0.30	0.30	0.30	/	mg/m³
	排放速率	2.85×10^{-2}	2.73×10^{-2}	3.38×10^{-2}	3.38×10^{-2}	/	kg/h

备注：1、“/”表示标准限值对该项目无要求；
2、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算；
3、氯化氢的保留位数参照《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）中 10.3 结果表示；
4、颗粒物、氯化氢标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 1h 均值的规定；
5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

表 4-3 1#排放口检测结果表 3

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		149	147	153	150	/	℃
流速		18.4	18.3	22.7	19.8	/	m/s
标干流量		79142	77904	93796	83614	/	m³/h
含氧量		6.9	9.3	9.0	8.4	/	%
汞	实测浓度	2.94×10^{-2}	$2.5 \times 10^{-3} \text{ L}$	6.8×10^{-3}	1.25×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	2.09×10^{-2}	$2.1 \times 10^{-3} \text{ L}$	5.7×10^{-3}	9.9×10^{-3}	0.05	mg/m³
	排放速率	2.33×10^{-3}	/	6.38×10^{-4}	1.05×10^{-3}	/	kg/h
备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限，平均值以检出限的 1/2 参与计算； 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率，或标准限值对该项目无要求； 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算； 4、汞标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 测定均值； 5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。							

***** 接下页 *****

表 4-4 1#排放口检测结果表 4

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		149	147	153	150	/	°C
流速		18.4	18.3	22.7	19.8	/	m/s
标干流量		79142	77904	93796	83614	/	m³/h
含氧量		6.9	9.3	9.0	8.4	/	%
铬	实测浓度	4.49×10^{-3}	1.05×10^{-2}	4.33×10^{-3}	6.44×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	3.18×10^{-3}	8.97×10^{-3}	3.61×10^{-3}	5.26×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	3.55×10^{-4}	8.18×10^{-4}	4.06×10^{-4}	5.26×10^{-4}	/	kg/h
锰	实测浓度	7.41×10^{-3}	9.92×10^{-3}	7.38×10^{-3}	8.24×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	5.26×10^{-3}	8.48×10^{-3}	6.15×10^{-3}	6.63×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	5.86×10^{-4}	7.73×10^{-4}	6.92×10^{-4}	6.84×10^{-4}	/	kg/h
钴	实测浓度	1.71×10^{-4}	2.92×10^{-4}	1.73×10^{-4}	2.12×10^{-4}	/	mg/m³
	排放浓度	1.21×10^{-4}	2.50×10^{-4}	1.44×10^{-4}	1.72×10^{-4}	/	mg/m³
	排放速率	1.35×10^{-5}	2.27×10^{-5}	1.62×10^{-5}	1.75×10^{-5}	/	kg/h
镍	实测浓度	1.12×10^{-3}	3.64×10^{-3}	1.01×10^{-3}	1.92×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	7.94×10^{-4}	3.11×10^{-3}	8.42×10^{-4}	1.58×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	8.86×10^{-5}	2.84×10^{-4}	9.47×10^{-5}	1.56×10^{-4}	/	kg/h
铜	实测浓度	1.53×10^{-3}	1.89×10^{-3}	1.92×10^{-3}	1.78×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	1.09×10^{-3}	1.62×10^{-3}	1.60×10^{-3}	1.43×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	1.21×10^{-4}	1.47×10^{-4}	1.80×10^{-4}	1.49×10^{-4}	/	kg/h
砷	实测浓度	3.66×10^{-2}	5.18×10^{-2}	3.87×10^{-2}	4.24×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	2.60×10^{-2}	4.43×10^{-2}	3.23×10^{-2}	3.42×10^{-2}	/	mg/m³
	排放速率	2.90×10^{-3}	4.04×10^{-3}	3.63×10^{-3}	3.52×10^{-3}	/	kg/h
锑	实测浓度	6.07×10^{-4}	8.08×10^{-4}	5.76×10^{-4}	6.64×10^{-4}	/	mg/m³
	排放浓度	4.30×10^{-4}	6.91×10^{-4}	4.80×10^{-4}	5.34×10^{-4}	/	mg/m³
	排放速率	4.80×10^{-5}	6.29×10^{-5}	5.40×10^{-5}	5.50×10^{-5}	/	kg/h

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：6 / 20

续表 4-4

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
铅	实测浓度	4.86×10^{-3}	5.82×10^{-3}	4.09×10^{-3}	4.92×10^{-3}	/	mg/m ³
	排放浓度	3.45×10^{-3}	4.97×10^{-3}	3.41×10^{-3}	3.94×10^{-3}	/	mg/m ³
	排放速率	3.85×10^{-4}	4.53×10^{-4}	3.84×10^{-4}	4.07×10^{-4}	/	kg/h
铬、锰、钴、 镍、铜、砷、 锑、铅合计	实测浓度	5.68×10^{-2}	8.47×10^{-2}	5.82×10^{-2}	6.65×10^{-2}	/	mg/m ³
	排放浓度	4.03×10^{-2}	7.24×10^{-2}	4.85×10^{-2}	5.37×10^{-2}	1.0	mg/m ³
	排放速率	4.49×10^{-3}	6.60×10^{-3}	5.46×10^{-3}	5.52×10^{-3}	/	kg/h
镉	实测浓度	2.31×10^{-4}	8.12×10^{-4}	1.36×10^{-4}	3.93×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放浓度	1.64×10^{-4}	6.94×10^{-4}	1.13×10^{-4}	3.24×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放速率	1.83×10^{-5}	6.33×10^{-5}	1.28×10^{-5}	3.14×10^{-5}	/	kg/h
铊	实测浓度	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	/	/	mg/m ³
	排放浓度	6×10^{-6} L	7×10^{-6} L	7×10^{-6} L	/	/	mg/m ³
	排放速率	/	/	/	/	/	kg/h
镉、铊 合计	实测浓度	2.31×10^{-4}	8.12×10^{-4}	1.36×10^{-4}	3.93×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放浓度	1.64×10^{-4}	6.94×10^{-4}	1.13×10^{-4}	3.24×10^{-4}	0.1	mg/m ³
	排放速率	1.83×10^{-5}	6.33×10^{-5}	1.28×10^{-5}	3.14×10^{-5}	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限；

2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率及平均值，或标准限值对该项目无要求；

3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）；

4、化合物合计的计算参考环保部《关于如何计算两个指标的实测浓度和与折算浓度和问题的回复》（2019.04.01）；

5、用《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013）测定金属元素的保留位数参考标准 10.3 的要求；

6、铬锰钴镍铜砷锑铅合计、镉铊合计标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 测定均值；

 7、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：7 / 20

表 4-5 2#排放口检测结果表 1

检测项目		检测结果					标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
温度		141					/	℃
流速		17.4					/	m/s
标干流量		73522					/	m³/h
含氧量		6.6	7.0	7.3	8.4	7.3	/	%
二氧化硫	实测浓度	61	56	76	48	60	/	mg/m³
	排放浓度	42	40	55	38	44	100	mg/m³
	排放速率	4.48	4.12	5.59	3.53	4.43	/	kg/h
氮氧化物	实测浓度	211	234	205	149	200	/	mg/m³
	排放浓度	147	167	150	118	145	300	mg/m³
	排放速率	15.5	17.2	15.1	11.0	14.7	/	kg/h
一氧化碳	实测浓度	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	/	mg/m³
	排放浓度	14 L	14 L	15 L	16 L	15 L	100	mg/m³
	排放速率	/	/	/	/	/	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限，平均值以检出限的 1/2 参与计算；
 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率，或标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）；
 4、标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 1h 均值；
 5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

表 4-6 2#排放口检测结果表 2

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	最大测定值		
温度		148	141	148	148	/	°C
流速		19.3	17.4	18.4	19.3	/	m/s
标干流量		81862	73522	78545	81862	/	m³/h
含氧量		8.7	7.3	7.5	8.7	/	%
颗粒物	实测浓度	1.1	1.3	1.4	1.4	/	mg/m³
	排放浓度	0.9	0.9	1.0	1.0	30	mg/m³
	排放速率	9.00×10^{-2}	9.56×10^{-2}	0.110	0.110	/	kg/h
温度		152	145	142	152	/	°C
流速		18.5	18.5	19.3	19.3	/	m/s
标干流量		77783	77521	83737	83737	/	m³/h
含氧量		8.7	8.5	7.5	8.7	/	%
氯化氢	实测浓度	0.44	0.89	0.82	0.89	/	mg/m³
	排放浓度	0.36	0.71	0.61	0.71	60	mg/m³
	排放速率	3.42×10^{-2}	6.90×10^{-2}	6.87×10^{-2}	6.90×10^{-2}	/	kg/h
氟化氢	实测浓度	0.34	0.34	0.37	0.37	/	mg/m³
	排放浓度	0.28	0.27	0.27	0.28	/	mg/m³
	排放速率	2.64×10^{-2}	2.64×10^{-2}	3.10×10^{-2}	3.10×10^{-2}	/	kg/h

备注：1、“/”表示标准限值对该项目无要求；

2、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11% 的基准氧含量进行折算；

3、颗粒物、氯化氢标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 1h 均值的规定；

4、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

表 4-7 2#排放口检测结果表 3

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		152	145	142	146	/	°C
流速		18.5	18.5	19.3	18.8	/	m/s
标干流量		77783	77521	83737	79680	/	m³/h
含氧量		8.7	8.5	7.5	8.2	/	%
汞	实测浓度	3.0×10^{-3}	3.5×10^{-3}	3.1×10^{-3}	3.2×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	2.4×10^{-3}	2.8×10^{-3}	2.3×10^{-3}	2.5×10^{-3}	0.05	mg/m³
	排放速率	2.33×10^{-4}	2.71×10^{-4}	2.60×10^{-4}	2.55×10^{-4}	/	kg/h
备注：1、“/”表示标准限值对该项目无要求或未检出时不计算其排放速率及平均值； 2、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算； 3、汞标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 测定均值； 4、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。							

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：10 / 20

表 4-8 2#排放口检测结果表 4

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		152	145	142	146	/	℃
流速		18.5	18.5	19.3	18.8	/	m/s
标干流量		77783	77521	83737	79680	/	m³/h
含氧量		8.7	8.5	7.5	8.2	/	%
铬	实测浓度	6.59×10^{-3}	8.68×10^{-3}	7.14×10^{-3}	7.47×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	5.36×10^{-3}	6.94×10^{-3}	5.29×10^{-3}	5.86×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	5.13×10^{-4}	6.73×10^{-4}	5.98×10^{-4}	5.94×10^{-4}	/	kg/h
锰	实测浓度	1.27×10^{-2}	1.81×10^{-2}	1.41×10^{-2}	1.50×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	1.03×10^{-2}	1.45×10^{-2}	1.04×10^{-2}	1.17×10^{-2}	/	mg/m³
	排放速率	9.88×10^{-4}	1.40×10^{-3}	1.18×10^{-3}	1.19×10^{-3}	/	kg/h
钴	实测浓度	2.76×10^{-4}	4.23×10^{-4}	3.40×10^{-4}	3.46×10^{-4}	/	mg/m³
	排放浓度	2.24×10^{-4}	3.38×10^{-4}	2.52×10^{-4}	2.72×10^{-4}	/	mg/m³
	排放速率	2.15×10^{-5}	3.28×10^{-5}	2.85×10^{-5}	2.76×10^{-5}	/	kg/h
镍	实测浓度	1.50×10^{-3}	1.96×10^{-3}	1.63×10^{-3}	1.70×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	1.22×10^{-3}	1.57×10^{-3}	1.21×10^{-3}	1.33×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	1.17×10^{-4}	1.52×10^{-4}	1.36×10^{-4}	1.35×10^{-4}	/	kg/h
铜	实测浓度	2.63×10^{-3}	2.69×10^{-3}	2.89×10^{-3}	2.74×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	2.14×10^{-3}	2.15×10^{-3}	2.14×10^{-3}	2.14×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	2.05×10^{-4}	2.09×10^{-4}	2.42×10^{-4}	2.18×10^{-4}	/	kg/h
砷	实测浓度	6.29×10^{-2}	0.101	6.73×10^{-2}	7.71×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	5.11×10^{-2}	8.08×10^{-2}	4.99×10^{-2}	6.06×10^{-2}	/	mg/m³
	排放速率	4.89×10^{-3}	7.83×10^{-3}	5.64×10^{-3}	6.12×10^{-3}	/	kg/h
锑	实测浓度	1.09×10^{-3}	1.24×10^{-3}	1.03×10^{-3}	1.12×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	8.86×10^{-4}	9.92×10^{-4}	7.63×10^{-4}	8.80×10^{-4}	/	mg/m³
	排放速率	8.48×10^{-5}	9.61×10^{-5}	8.62×10^{-5}	8.91×10^{-5}	/	kg/h

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

续表 4-8

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
铅	实测浓度	8.23×10^{-3}	1.01×10^{-2}	8.56×10^{-3}	8.96×10^{-3}	/	mg/m ³
	排放浓度	6.69×10^{-3}	8.08×10^{-3}	6.34×10^{-3}	7.04×10^{-3}	/	mg/m ³
	排放速率	6.40×10^{-4}	7.83×10^{-4}	7.17×10^{-4}	7.13×10^{-4}	/	kg/h
铬、锰、钴、 镍、铜、砷、 锑、铅合计	实测浓度	9.59×10^{-2}	0.144	0.103	0.114	/	mg/m ³
	排放浓度	7.80×10^{-2}	0.115	7.63×10^{-2}	8.99×10^{-2}	1.0	mg/m ³
	排放速率	7.46×10^{-3}	1.12×10^{-2}	8.62×10^{-3}	9.09×10^{-3}	/	kg/h
镉	实测浓度	2.26×10^{-4}	3.63×10^{-4}	3.12×10^{-4}	3.00×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放浓度	1.84×10^{-4}	2.90×10^{-4}	2.31×10^{-4}	2.35×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放速率	1.76×10^{-5}	2.81×10^{-5}	2.61×10^{-5}	2.39×10^{-5}	/	kg/h
铊	实测浓度	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	/	/	mg/m ³
	排放浓度	7×10^{-6} L	6×10^{-6} L	6×10^{-6} L	/	/	mg/m ³
	排放速率	/	/	/	/	/	kg/h
镉、铊 合计	实测浓度	2.26×10^{-4}	3.63×10^{-4}	3.12×10^{-4}	3.00×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放浓度	1.84×10^{-4}	2.90×10^{-4}	2.31×10^{-4}	2.35×10^{-4}	0.1	mg/m ³
	排放速率	1.76×10^{-5}	2.81×10^{-5}	2.61×10^{-5}	2.39×10^{-5}	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限；
 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率及平均值，或标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）；
 4、化合物合计的计算参考环保部《关于如何计算两个指标的实测浓度和与折算浓度和问题的回复》（2019.04.01）；
 5、用《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013）测定金属元素的保留位数参考标准 10.3 的要求；
 6、铬锰钴镍铜砷锑铅合计、镉铊合计标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 测定均值；
 7、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：12 / 20

表 4-9 3#排放口检测结果表 1

检测项目		检测结果					标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
温度		158					/	℃
流速		18.7					/	m/s
标干流量		79917					/	m³/h
含氧量		10.1	8.8	10.0	9.6	9.6	/	%
二氧化硫	实测浓度	54	127	62	34	69	/	mg/m³
	排放浓度	50	104	56	30	60	100	mg/m³
	排放速率	4.32	10.1	4.95	2.72	5.53	/	kg/h
氮氧化物	实测浓度	232	238	322	248	260	/	mg/m³
	排放浓度	213	195	293	218	230	300	mg/m³
	排放速率	18.5	19.0	25.7	19.8	20.8	/	kg/h
一氧化碳	实测浓度	20 L	77	20 L	20 L	27	/	mg/m³
	排放浓度	18 L	63	18 L	18 L	24	100	mg/m³
	排放速率	/	6.15	/	/	2.16	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限，平均值以检出限的 1/2 参与计算；
 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率，或标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）；
 4、标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 1h 均值；
 5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：13 / 20

表 4-10 3#排放口检测结果表 2

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	最大测定值		
温度		158	157	158	158	/	℃
流速		18.7	18.7	17.3	18.7	/	m/s
标干流量		79917	79249	73325	79917	/	m ³ /h
含氧量		9.6	9.3	10.3	10.3	/	%
颗粒物	实测浓度	1.3	1.1	1.4	1.4	/	mg/m ³
	排放浓度	1.1	0.9	1.3	1.3	30	mg/m ³
	排放速率	0.104	8.72×10^{-2}	0.103	0.104	/	kg/h
氯化氢	实测浓度	0.41	0.41	0.93	0.93	/	mg/m ³
	排放浓度	0.36	0.35	0.87	0.87	60	mg/m ³
	排放速率	3.28×10^{-2}	3.25×10^{-2}	6.82×10^{-2}	6.82×10^{-2}	/	kg/h
氟化氢	实测浓度	0.40	0.41	0.35	0.41	/	mg/m ³
	排放浓度	0.37	0.35	0.37	0.37	/	mg/m ³
	排放速率	3.20×10^{-2}	3.25×10^{-2}	2.57×10^{-2}	3.25×10^{-2}	/	kg/h

备注：1、“/”表示标准限值对该项目无要求；
 2、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算；
 3、氯化氢的保留位数参照《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）中 10.3 结果表示；
 4、颗粒物、氯化氢标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 1h 均值的规定；
 5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：14 / 20

表 4-11 3#排放口检测结果表 3

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		158	157	158	158	/	℃
流速		18.7	18.7	17.3	18.2	/	m/s
标干流量		79917	79249	73325	77497	/	m³/h
含氧量		9.6	9.3	10.3	9.7	/	%
汞	实测浓度	2.5×10^{-3} L	4.8×10^{-3}	4.9×10^{-3}	3.7×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	2.2×10^{-3} L	4.1×10^{-3}	4.6×10^{-3}	3.3×10^{-3}	0.05	mg/m³
	排放速率	/	3.80×10^{-4}	3.59×10^{-4}	2.87×10^{-4}	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限，平均值以检出限的 1/2 参与计算；
 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率，或标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算；
 4、汞标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 测定均值；
 5、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：15 / 20

表 4-12 3#排放口检测结果表 4

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		157	158	157	157	/	°C
流速		17.0	18.7	17.7	17.8	/	m/s
标干流量		72985	79155	75142	75761	/	m³/h
含氧量		10.1	8.9	9.9	9.6	/	%
铬	实测浓度	9.14×10^{-3}	5.71×10^{-3}	9.29×10^{-3}	8.05×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	8.39×10^{-3}	4.72×10^{-3}	8.37×10^{-3}	7.16×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	6.67×10^{-4}	4.52×10^{-4}	6.98×10^{-4}	6.06×10^{-4}	/	kg/h
锰	实测浓度	1.81×10^{-2}	1.08×10^{-2}	1.89×10^{-2}	1.59×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	1.66×10^{-2}	8.93×10^{-3}	1.70×10^{-2}	1.42×10^{-2}	/	mg/m³
	排放速率	1.32×10^{-3}	8.55×10^{-4}	1.42×10^{-3}	1.20×10^{-3}	/	kg/h
钴	实测浓度	4.19×10^{-4}	2.44×10^{-4}	3.74×10^{-4}	3.46×10^{-4}	/	mg/m³
	排放浓度	3.84×10^{-4}	2.02×10^{-4}	3.37×10^{-4}	3.08×10^{-4}	/	mg/m³
	排放速率	3.06×10^{-5}	1.93×10^{-5}	2.81×10^{-5}	2.60×10^{-5}	/	kg/h
镍	实测浓度	2.01×10^{-3}	1.16×10^{-3}	1.96×10^{-3}	1.71×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	1.84×10^{-3}	9.59×10^{-4}	1.77×10^{-3}	1.52×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	1.47×10^{-4}	9.18×10^{-5}	1.47×10^{-4}	1.29×10^{-4}	/	kg/h
铜	实测浓度	3.18×10^{-3}	2.45×10^{-3}	2.89×10^{-3}	2.84×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	2.92×10^{-3}	2.02×10^{-3}	2.60×10^{-3}	2.52×10^{-3}	/	mg/m³
	排放速率	2.32×10^{-4}	1.94×10^{-4}	2.17×10^{-4}	2.14×10^{-4}	/	kg/h
砷	实测浓度	9.84×10^{-2}	4.73×10^{-2}	8.39×10^{-2}	7.65×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	9.03×10^{-2}	3.91×10^{-2}	7.56×10^{-2}	6.83×10^{-2}	/	mg/m³
	排放速率	7.18×10^{-3}	3.74×10^{-3}	6.30×10^{-3}	5.74×10^{-3}	/	kg/h
锑	实测浓度	1.01×10^{-3}	6.81×10^{-4}	1.05×10^{-3}	9.14×10^{-4}	/	mg/m³
	排放浓度	9.27×10^{-4}	5.63×10^{-4}	9.46×10^{-4}	8.12×10^{-4}	/	mg/m³
	排放速率	7.37×10^{-5}	5.39×10^{-5}	7.89×10^{-5}	6.88×10^{-5}	/	kg/h

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：16 / 20

续表 4-12

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
铅	实测浓度	9.82×10^{-3}	6.34×10^{-3}	8.92×10^{-3}	8.36×10^{-3}	/	mg/m ³
	排放浓度	9.01×10^{-3}	5.24×10^{-3}	8.04×10^{-3}	7.43×10^{-3}	/	mg/m ³
	排放速率	7.17×10^{-4}	5.02×10^{-4}	6.70×10^{-4}	6.30×10^{-4}	/	kg/h
铬、锰、钴、 镍、铜、砷、 锑、铅合计	实测浓度	0.142	7.47×10^{-2}	0.127	0.115	/	mg/m ³
	排放浓度	0.130	6.17×10^{-2}	0.115	0.102	1.0	mg/m ³
	排放速率	1.04×10^{-2}	5.91×10^{-3}	9.56×10^{-3}	8.62×10^{-3}	/	kg/h
镉	实测浓度	3.46×10^{-4}	2.20×10^{-4}	9.96×10^{-4}	5.21×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放浓度	3.17×10^{-4}	1.82×10^{-4}	8.97×10^{-4}	4.66×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放速率	2.53×10^{-5}	1.74×10^{-5}	7.48×10^{-5}	3.92×10^{-5}	/	kg/h
铊	实测浓度	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	/	/	mg/m ³
	排放浓度	7×10^{-6} L	7×10^{-6} L	7×10^{-6} L	/	/	mg/m ³
	排放速率	/	/	/	/	/	kg/h
镉、铊 合计	实测浓度	3.46×10^{-4}	2.20×10^{-4}	9.96×10^{-4}	5.21×10^{-4}	/	mg/m ³
	排放浓度	3.17×10^{-4}	1.82×10^{-4}	8.97×10^{-4}	4.66×10^{-4}	0.1	mg/m ³
	排放速率	2.53×10^{-5}	1.74×10^{-5}	7.48×10^{-5}	3.92×10^{-5}	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限；
 2、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率及平均值，或标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为生活垃圾，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）；
 4、化合物合计的计算参考环保部《关于如何计算两个指标的实测浓度和与折算浓度和问题的回复》（2019.04.01）；
 5、用《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013）测定金属元素的保留位数参考标准 10.3 的要求；
 6、铬锰钴镍铜砷锑铅合计、镉铊合计标准限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表 4 测定均值；
 7、排气筒高度为 120m，截面积为 2.6016m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

五、检测方法标准

表 5-1 检测方法标准一览表

检测项目	检测方法	方法依据	检出限
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m ³
一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法	HJ/T 44-1999	20mg/m ³
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549-2016	0.2mg/m ³
氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法	HJ 688-2019	0.08mg/m ³
汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸 收分光光度法(暂行)	HJ 543-2009	2.5 × 10 ⁻³ mg/m ³
铬	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的 测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 657-2013	3 × 10 ⁻⁴ mg/m ³
锰			7 × 10 ⁻⁵ mg/m ³
钴			8 × 10 ⁻⁶ mg/m ³
镍			1 × 10 ⁻⁴ mg/m ³
铜			2 × 10 ⁻⁴ mg/m ³
砷			2 × 10 ⁻⁴ mg/m ³
铈			2 × 10 ⁻⁵ mg/m ³
铅			2 × 10 ⁻⁴ mg/m ³
镉			8 × 10 ⁻⁶ mg/m ³
铊			8 × 10 ⁻⁶ mg/m ³

***** 接下页 *****

六、检测仪器设备

表 6-1 检测仪器设备一览表

仪器设备名称	型号/规格	仪器编号	检定/校准有效期
自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260E 型	CASCQTS-A0058	2026/06/02
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0135	2025/09/04
多路烟气采样器	ZR-3714	CASCQTS-C0137	2026/03/19
自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260E 型	CASCQTS-A0056	2026/06/22
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0128	2026/02/20
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0136	2025/09/04
自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260E 型	CASCQTS-A0057	2026/06/02
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0127	2026/02/20
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0134	2025/09/04
便携式非分散红外烟气分析仪	MGA6	CASCQTS-A0044	2026/06/03
十万分之一电子天平	ME55	CASCQTS-B0005	2025/11/13
电热鼓风干燥箱	DHG-9203A	CASCQTS-C0036	2025/09/28
环境控制称重工作站	CEWS-M 型	CASCQTS-B0209	2026/06/16
恒温恒湿培养箱	HS-250B	CASCQTS-B0210	2026/06/26
离子色谱仪	iCR 900	CASCQTS-A0055	2026/11/18
离子色谱仪	ECO IC	CASCQTS-A0017	2026/11/18
冷原子测汞仪	Hydra II AA	CASCQTS-A0042	2025/11/13
电感耦合等离子体质谱仪	iCAP RQ	CASCQTS-A0027	2025/11/13

***** 接下页 *****

七、采样点位示意图及工艺流程图

采样点位示意图




图例：◎有组织废气采样点

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00412 号

页码：20 /20

废气处理工艺流程图



***** 报告结束 *****

编制：张坚

审核：王丽山

签发：[Signature]

2025年08月13日

2025年08月13日

2025年08月13日

中科检测技术服务（重庆）有限公司

（检验检测专用章）

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060